Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«23» сентября 2022 г., 74230061000203578858
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

МИНИСТЕРСТВО [illegible] ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Челябинский государственный колледж «Рост»
454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, 1, тел.: 8(351)741-42-43
15.12.23 2334

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятелности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«15» декабря 2023 г., 10 час. 00 мин. № 2311/003-74/230-П/АВП
(дата и время составления акта)

г. Челябинск, проспект Победы, д. 400
(место составления акта)

Акт выездной проверки

плановой
(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 28 » ноября 2023 г., № 2311/003-74/230-П/РВП, учетный номер проверки 74230061000203578858.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1. Красавецкая Наталья Сергеевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1. Не привлекаются
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):
1. Не привлекаются
(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. обл Челябинская, г Челябинск, ул Чайковского, Дом 1
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ "РОСТ" ИНН 7448046498, адрес регистрации юридического лица: 454106, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ЧЕЛЯБИНСК, ЧАЙКОВСКОГО УЛИЦА, 1
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «08» декабря 2023 года, 10 час. 30 мин.
по «15» декабря 2023 года, 10 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с "___" _____ ____ г., ____ час. ____ мин.
по "___" _____ ____ г., ____ час. ____ мин.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:
с «15» декабря 2023 года, 09 час. 30 мин.
по «15» декабря 2023 года, 10 час. 00 мин.
по месту: обл Челябинская, г Челябинск, пр-кт Победы, Дом 400

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
протокол получения письменных объяснений от 15.12.2023 №б/н

2) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:
с «08» декабря 2023 года, 12 час. 15 мин.
по «08» декабря 2023 года, 12 час. 30 мин.
по месту: обл Челябинская, г Челябинск, ул Чайковского, Дом 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
протокол истребования документов от 08.12.2023 №б/н

3) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:
с «08» декабря 2023 года, 10 час. 30 мин.
по «08» декабря 2023 года, 11 час. 30 мин.
по месту: обл Челябинская, г Челябинск, ул Чайковского, Дом 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
протокол осмотра от 08.12.2023 №б/н

4) инструментальное обследование

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:
с «08» декабря 2023 года, 11 час. 30 мин.
по «08» декабря 2023 года, 12 час. 00 мин.
по месту: обл Челябинская, г Челябинск, ул Чайковского, Дом 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
протокол инструментального обследования от 08.12.2023 №б/н

5) опрос

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:
с «08» декабря 2023 года, 12 час. 00 мин.
по «08» декабря 2023 года, 12 час. 15 мин.
по месту: обл Челябинская, г Челябинск, ул Чайковского, Дом 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:
протокол опроса от 08.12.2023 №б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. 1. Материалы контрольно-наблюдательного дела ГБПОУ "ЧГК "Рост"; 2. Материалы, представленные контролируемым лицом и рассмотренные контрольным (надзорным) органом: 3. Копия устава ГБПОУ "ЧГК "Рост"; 4. Копия приказа о назначении ректора ГБПОУ "ЧГК "Рост"; 5. Копии правоустанавливающих документов; 6. Копии свидетельств.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. При проведении выездной проверки установлено:

1. Минимальный расход воды на пожаротушение составляет менее 2,5 л/с. Согласно акту технического обслуживания и проверк внутреннего противопожарного водопровода от 11.10.2023 расход воды составляет 1,6 л/с. Осн. : п. 4 ст. 4, ст. 60, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6 Таблица 7. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правил проектирования».. Место выявления нарушения: г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 1

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Глава 14, Статья 62, Пункт 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Запас воды водных объектов должен обеспечивать расчетные расходы воды на пожаротушение зданий и сооружений с учетом продолжительности тушения пожаров.

2. В месте перепада высот, на пути эвакуации ведущего из лестничной клетки в помещение столовой, не предусмотрены ограждения поручнями. Фактически в месте перепада устроена лестница с 3-мя ступенями без ограждений. Осн.: ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход».. Место выявления нарушения: г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 1

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Глава 19, Статья 89, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

3. В помещении столовой применены материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2 (Фактически пластиковые панели. Сертификаты не представлены). Осн.: п. 25 Постановление Правительства РФ 1479 от 09.16.2020 «О утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».. Место выявления нарушения: г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 1

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

4. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. Осн.: п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479. Место выявления нарушения: г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 1

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

5. На объекте защиты эксплуатируется автоматическая пожарная сигнализация сверх срока службы, при этом отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации и не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (фактически технические средства АПС эксплуатируются сверх срока службы с 2012 года, акт комплексных испытаний в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021 не представлен). Осн.: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.1, 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021. «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.. Место выявления нарушения: г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 1

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

6. На объекте защиты эксплуатируется система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сверх срока службы (фактически технические средства СОУЭ, эксплуатируются сверх срока службы, с 2012 года. Акт комплексных испытаний СОУЭ в соответствии с ГОСТ Р 59639-2021 не представлен). Осн.: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.7.1, 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479.. Место выявления нарушения: г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 1

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование), сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол получения письменных объяснений от 15.12.2023 №б/н
2. протокол истребования документов от 08.12.2023 №б/н
3. протокол инструментального обследования от 08.12.2023 №б/н
4. протокол опроса от 08.12.2023 №б/н
5. протокол осмотра от 08.12.2023 №б/н
6. Проверочный лист (обл Челябинская, г Челябинск, ул Чайковского, Дом 1)
7. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Челябинская, г Челябинск, ул Чайковского, Дом 1)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору) Красавецкая Наталья Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Красавецкая Наталья Сергеевна - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору), телефон: 83512443586, e-mail: krasaveckayans@74.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода